



Älvkarleby  
kommun

# Riktlinjer för temperaturer i kommunala lokaler



Älvkarleby  
kommun

Antagen av: Samhällsbyggnadsnämnden, 2018-09-17 § 106

Senast reviderad:

Handläggare/författare: Tore Tällberg, Lokalsamordnare

## **Inledning**

Angående temperaturer i kommunala lokaler så hänvisas till Arbetsmiljöverkets AFS 2009:2. Arbetsplatsens utformning.

### **Utdrag ur denna är bl.a. följande.**

**29 §** Lokaler som innehåller arbetsplatser eller personalutrymmen ska ha lämpligt termiskt klimat. Klimatet ska vara anpassat till arbetets art, om arbetet är lätt eller tungt och om det är rörligt eller utförs stillasittande.

Om det av produktionstekniska skäl är omöjligt att skapa ett lämpligt termiskt klimat i hela lokalen, ska ett lämpligt klimat eftersträvas i de delar av lokalen där arbete i huvudsak bedrivs.

### **Arbetsmiljöverkets allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna om arbetsplatsens utformning.**

**Till 29 §** Om lufttemperaturen vid lätt och stillasittande arbete varaktigt avviker från 20–24 °C vintertid och 20–26 °C sommartid bör det termiska klimatet undersökas närmare. Under en kortvarig värmebölja med ungefär samma inomhustemperatur som utomhustemperatur behöver normalt inga särskilda åtgärder vidtas.